


# Robin Karlsson

Brandingenjör, BSc

Certifierad sakkunnig inom brandskydd

Västra Götalandsregionen





Malin Tindberg (ordf.)

Robin Karlsson (vice ordf.)

Fredrik Jörgensen

Måns Fridner

Hasse Hellgren

Cecilia Leman

Martina Brandé

Lars Johansson

Magnus Klase

Stefan Röman

Vakant

Lisa Björk

Annica Hagberg

Jacob Degler

Therés Möller

Joakim Balke

Esa Haapamäki

Staffan Nyberg

Ulf Eriksson

Michael Swedin

Region Skåne

Västra Götalandsregionen

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköping

Region Kalmar

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Västmanland

Region Örebro

Region Östergötland

Region Gotland


Region Västerbotten

Region Västernorrland



# Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor

- en uppdatering



# Innehåll



Lag om skydd mot olyckor




MSB:s föreskrift



Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor



Tips och råd





# Lag om skydd mot olyckor

Infördes 1 januari 2004, **1 kap 1 §**:

*“Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”*



Från och med 1 januari 2021 finns det en **3 a §**:

*“Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.”*



Den enskildes skyldigheter **2 kap 2 §** står kvar:

*“Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”*



Andra nyheter:

**2 kap. 3 §** är borta, så **inga mer skriftliga redogörelser.**

**Givit MSB föreskriftsrätt** om hur tillsyn ska planeras och utföras **5 kap. 2 a § (FSO)**

Infört ett förtydligande att **det är kommunen som utövar tillsyn över enskilda 5 kap. 1 §**





# MSBFS 2021:8

**“Föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO”**

Gäller från 1 juli 2022

Krav på inventering och företeckning av vissa typer av objekt samt en planering för tillsynen av dessa.



## Särskild vikt vid:

- Verksamheter där personer inte kan utrymma självständigt
- Skolor, fritids, förskolor, m.m.
- Tillfällig övernattnig och vissa gemensamhetsboenden
- Större samlingslokaler och alkoholservingar



## och...

- Byggnader med kulturhistoriska värden
- Byggnader där egendom tillhörande museer förvaras
- Byggnader med fler än 16 våningar
- Tunnlar längre än 500 meter och stationer under mark
- Anläggningar med farlig verksamhet (LSO 2 kap 4 §)
- Andra anläggningar utifrån lokala förhållanden



# Exempel

## Sjukhus

- Frist: 4 år. Plus 2 år vid sprinkler, plus 2 år om alla på avdelningen kan förflytta sig själva.
- Motivering: Lägre brandcellsindelning än vårdboenden, men högre personaltäthet. Sprinkler på sikt. 12 byggnader, tas byggnadsvis och klumpas ihop successivt ju mer som blir sprinklat. Kontorsdelar och separata personalbyggnader undantas (endast händelsebaserad tillsyn).

# Tillsyn av skyldigheter enligt 2 kap 2 §

<b>Tillsynsärendet</b> .....	<b>59</b>
Inled ett tillsynsärende .....	60
Utred .....	61
Beslut om föreläggande .....	79
Beslut om avslut .....	92
Möjligheter i särskilda fall .....	93
<b>Tillsynsbesök</b> .....	<b>103</b>
Boka besöket .....	103
Genomför besöket .....	104
Inled besöket .....	104
Besöket som en del av utredningen .....	104
Avsluta besöket .....	105
Besök för att kontrollera att beslut följs .....	105

Publikationsnr: MSB1994





”Skäligt brandskydd” med avseende på tekniska och organisatoriska aspekter av:

- Möjlighet till utrymning
- Skydd mot brands uppkomst
- Skydd mot brandspridning inom byggnad
- Skydd mot brandspridning mellan byggnader
- Möjligheten till räddningsinsats



## Metod:

1. Säkerställ att objektet är en byggnad eller anläggning.
2. Kartlägg byggnaden eller anläggningen.
3. Definiera vad som ska skyddas.
4. Inventera risker och scenarier.
5. Undersök byggnadens eller anläggningens brandskydd.
6. Värdera brandskyddet.
7. Pröva krav på åtgärder.



## Skyddsbarriärer att kontrollera och bedöma:

- Brandcellsgränser
- Brandlarm
- Utrymningsvägar
- Utrymningsorganisation
- Släckutrustning/släcksystem





## Prövning/bedömning av enskilda fall utifrån:

- Byggregler som gällde vid nybyggnad/senaste ändringen
- Statistik
- Vägledning från domslut
- Händelser i liknande verksamheter

Prövningen delges genom en tjänsteanteckning.



# Förelägganden enligt 5 kap 2 §

- Ett påbud att vidta en åtgärd, eller...
- Ett förbud att fortsätta en verksamhet eller nyttja hela eller delar av en byggnad eller anläggning.

Ska vara noggrant preciserat och motiverat.

Måste genomföras när det *”vinner laga kraft”* – dvs ej längre är möjligt att överklaga.



*Inget konstigt alls* att förelägga och överklaga

Prövningsinstanser av överklaganden:

1. Länsstyrelsen
2. Förvaltningsrätten (Praxis, vägledande)
3. Kammarrätten (Praxis, vägledande)
4. Högsta förvaltningsdomstolen (Praxis, prejudikat)

Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor



# Exempel

Kulvert och ortopedteknik Borås sjukhus



# Exempel

## Skene sjukhus



Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor



# Exempel

## Uddevalla sjukhus



Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor





# Mina råd

- Det är en skyldighet att ha släckutrustning, utbildad personal, fungerande brandcellsgränser (förvaltning, underhåll), dokumentation, rutiner, m.m.
- Var ödmjuk och utgå från att du/ni sannolikt inte är så bra som du/ni tror i ert systematiska brandskyddsarbete.
- För en dialog med räddningstjänsten och se till att ni förstår hur de jobbar med förebyggande och tillsyn i er kommun.





- Begär att få ta del av räddningstjänstens planering för tillsyn och förmedla den inom er organisation.
- Nyttja strategisk brandskyddskompetens för att verka förebyggande vad gäller:
  - Projektering
  - Förvaltning – Gränsdragning
  - Förvaltning – Byggnadstekniskt brandskydd
  - Förvaltning – Organisatoriskt brandskydd





# Slutligen

Räddningstjänsten vill skydda Er verksamhet...

... men det vill väl Ni också?

Och det är Ni som känner den bäst...

... eller i alla fall borde känna den bäst.

# Frågor och reflektioner?





VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN